



## הוראות הפעלה לביצוע מידי ב-TSA-200

במצב פעולה תקין	במצב רגיל דולקת הנורית הירוקה מתח.
בשעת אזעקה	השתק צופרים על ידי לחיצה על מקש השתק – הקלד סיסמה לפי הצורך (נורית סיסמה מהבהבת). גש לאזור המופיע בתצוגה במצב אזעקה וטפל באירוע בהתאם להוראות ממונה הבטיחות.
חזרה לפעולה רגילה לאחר אזעקה	לאחר גמר הטיפול באירוע לפי הוראות ממונה הבטיחות ניתן להחזיר את המערכת למצב עבודה רגיל על ידי לחיצה על מקש השב. פעולה זו תבוצע על ידי אנשים מורשים בלבד.
כיבוי אוטומטי	מבוצע אוטומטית ללא התערבות אדם. לאחר הפעלת כיבוי תדלוק הנורית כיבוי הופעל באזור הכיבוי בתצוגה. במקרה זה יש לקרוא לחברת השרות להחזרת הרכזת למצב עבודה רגיל.
בשעת תקלה	השתק את זמזם התקלה על ידי לחיצה על מקש אשר. אבחן את התקלה ופעל לתיקונה באופן עצמאי ובהתאם להוראות ממונה הבטיחות. במידת הצורך קרא לחברת השרות. תיקון התקלה משיב את המערכת למצב עבודה רגיל באופן אוטומטי.

1 1 1 1

סיסמא

חברת שרות: שדר טכנולוגיות בע"מ.

טלפון לשרות: 054-4433554/678